

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy (sprzedaż) energii elektrycznej do siedziby Zamawiającego, znajdującej się w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 3A.
2. Zamawiający zalicza się do III Grupy odbiorców energii i do grupy taryfowej B-21.
3. Moc przyłączeniowa zasilania podstawowego wynosi 577 kW.
4. Miejscem dostarczania energii są zaciski kabla WLZ w rozdzielni SN 15 kV w stacji transformatorowej PZO nr 12169.
5. Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy wynosi: 780 MWh (780 000 kWh), przy czym podana przewidywana wartość zużycia energii elektrycznej przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy ma jedynie wartość orientacyjną i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie z tytułu zakupu przez Zamawiającego mniejszej niż przewidywana ilości energii.
6. Moc umowna wynosi 577 kW.
7. Współczynnik mocy $\text{tg } \phi = 0,4$.
8. Układ pomiarowo-rozliczeniowy: GAMA 300 TYP: G3B.547.
9. Układ pomiarowo-rozliczeniowy stanowi własność OSD.
10. Operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Zamawiającego jest innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (dalej OSD).
11. Zamawiający zawarł z OSD umowę na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na czas nieoznaczony.
12. Układ pomiarowy jest dostosowany do TPA (Third Party Access) - kolejna zmiana sprzedawcy.
13. Obecny sprzedawcą energii elektrycznej na rzecz NFOŚiGW jest Orange energia Sp. z o.o., Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
14. Układ pomiarowo-rozliczeniowy jest wyposażony w modem do zdalnej transmisji danych typ: COMANDER amiROUTER 3G.
15. Zamawiający informuje, że we właściwym terminie prześle wszelkie niezbędne dane w wersji elektronicznej oraz przekaże niezbędne dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.
16. Zamawiający informuje, że udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy, na potrzeby wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD, bez obowiązku stosowania wzoru pełnomocnictwa przedłożonego przez Wykonawcę. Zamawiający ma świadomość, ewentualnego zakwestionowania pełnomocnictwa przez OSD.