

Do Wykonawców

dotyczy: postępowania na wymianę akumulatorów w systemach zasilania gwarantowanego Zamawiającego zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1 i 3A.

1. W związku z pytaniem zadaniem w przedmiotowym postępowaniu, przekazuję poniżej treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie

„W związku z prowadzonym postępowaniem na „Wymianę akumulatorów w zasilaczach awaryjnych” zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na poniższe pytanie:

Z dotychczasowego doświadczenia w serwisowaniu zasilaczy UPS AEG Protect 3.33 20 kVA wynika iż model ten posiada łańcuch bateryjny w ilości 32 szt.

Prosimy o potwierdzenie czy posiadany przez Państwa model posiada 27 szt. baterii w łańcuchu czy 32 szt. (tj. dodatkowe 5 szt. w ostatnim dolnym rzędzie)?”

Odpowiedź:

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że prawidłowa ilość baterii w łańcuchu dla UPS AEG Protect 3.33 20 kVA to 32 szt. W związku z tym wprowadza następujące zmiany w opisie przedmiotu zamówienia i formularzu ofertowym:

Pkt 2 litera c) Opisu przedmiotu zamówienia:

Było: dostawę i montaż 27 szt. fabrycznie nowych baterii do zasilacza awaryjnego UPS AEG Protect 3.33 20 kVA , w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1.

Winno być: dostawę i montaż 32 szt. fabrycznie nowych baterii do zasilacza awaryjnego UPS AEG Protect 3.33 20 kVA , w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1.

Pkt 4 litera c. punkt 4 Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do opz)

Było:

Lp.	UPS	Pojemność	Ilość	Producent	Typ
	1	2	3	4	5
1	PW 9315/80kVA	12 V- 65/66 Ah	40		
2	PW 9305/60kVA	12 V-65 Ah	48		
3	AEG Protect 3.33 20 kVA	12 V-28 Ah	27		

Winno być::

Lp.	UPS	Pojemność	Ilość	Producent	Typ
	1	2	3	4	5
1	PW 9315/80kVA	12 V- 65/66 Ah	40		
2	PW 9305/60kVA	12 V-65 Ah	48		
3	AEG Protect 3.33 20 kVA	12 V-28 Ah	32		

2. Jednocześnie Zamawiający doprecyzował pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia, poprzez dodanie zapisów w:
punkt 1: (...)akumulator 12V-65Ah (dla PW 9315/80kVA dopuszcza się 12V-66Ah)(...),
punkt 2: (...)akumulator 12V-28Ah(...).

Wobec powyższych wyjaśnień Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje przedłużony do **14.10.2020 r.**

W zastępstwie Przewodniczącego Komisji

Piotr Tomporowski